



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL LA BOROÑA

DIRECCIÓN	AS II, 1602, KM 22,5
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33392 - PORCEYO-GIJON
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- Puertas de cristal correderas automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,15 m No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.
- Los desniveles son salvados mediante rampas o medios mecánicos accesibles.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,15 x 2,20 m con dos puertas enfrentadas.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina a 80 cm de altura.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO DE PLANTA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado de 78 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 50 cm.
- Barras de apoyo abatibles a ambos lados, por lado de transferencia y por lado pared.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm. El mobiliario actualmente obstaculiza este espacio, fácilmente removible.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR

Mesas de altura superior máxima de 85 cm. y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



RESTAURANTE

Mesas de altura superior máxima de 85 cm. y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Dispone de 3 habitaciones de características idénticas. Dos de las habitaciones disponen de dos camas individuales y la otra de cama de doble. Posibilidad de cambiar camas según necesidad.

Número de habitaciones adaptadas: 3

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.



- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama inferior a 90 cm, existe la posibilidad de mover camas para disponer de más espacio lateral.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Altura de la cama 56 cm.



BAÑO ADAPTADO

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija por el lado pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo vertical y horizontal.
- Asiento para ducha de dimensiones 50x30 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical.
- Vinculadas con itinerario accesible. Dispone además de aparcamiento privado exterior sin plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

