

Hotel

Palacio de la Llorea

H



Dispone de baño adaptado para personas con discapacidad en la habitación pero se considera practicable pues no cumple todas las medidas legalmente establecidas: las barras auxiliares de apoyo del inodoro están a 87 cm de altura y la distancia entre las barras auxiliares de apoyo del inodoro es de 77 cm.

Las dimensiones de la cabina del ascensor son de 1,34 x 1,18 m y dispone de pasamanos a 95 cm de altura.

Gijón

Categoría: 4 Estrellas
Dirección: Ctra. Villaviciosa, N-632
33394 - (Gijón)
Tel.: 985 131 812 - Fax: 985 131 817
www.palaciodelallore.com
info@palaciodelallore.com

● Accesos	● Aseos
● Movilidad Interior	● Spa
● Ascensor	● Habitación
● Cafetería	● Baños
● Restaurante	