



FICHA DE ACCESIBILIDAD

LA CASA DEL LOBO

DIRECCIÓN	CARRETERA DEL PUERTO, 19
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33830 - BELMONTE DE MIRANDA
MUNICIPIO	BELMONTE DE MIRANDA
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO - OCCIDENTAL

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- Puerta abatible de una hoja e 1,20 m, habitualmente abierta.
- Anchura libre de paso $\geq 1,20$ m.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo de 1,50 m.

RAMPAS

- Pendiente longitudinal para tramo de 1,5 m del 12%.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

Mostrador utilizado por expositor de tienda de regalos.



- Altura del mostrador de 1 m.

Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas

- Espacio libre inferior (75 cm alto/80 cm ancho/50 cm profundidad).
- Altura máxima 85 cm.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí. Existe estrechamiento causado por mobiliario móvil de 90 cm.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,10 x 1,25 m una puerta.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existen dos unidades de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos 90 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado 90 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barra de apoyo 60-80 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 75 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El recurso no dispone de aparcamiento. Hay aparcamiento en la vía pública próximo al acceso, pero no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Salas de audiovisuales en planta primera

El mobiliario existente para sentarse en estas salas no dispone de respaldos y reposabrazos. Disponen sillas movibles que son fácilmente reubicables. No dispone de espacio reservado señalizado para usuarios de sillas de ruedas.

