



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL EL CONVENTIN

DIRECCIÓN	C. CARMEN, 14
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33300 - VILLAVICIOSA
MUNICIPIO	VILLAVICIOSA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El Hotel se encuentra en el centro de Villaviciosa. La calle donde está ubicado dispone de un ancho de paso de 1,20 m.

- En el acceso existe un desnivel de 3,5 cm.
- Existe un intercomunicador a 1,50 m.

PUERTAS

- La puerta de acceso es de dos hojas abatibles. Cada una de ellas es **de 60 cm**. Es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente. No hay personal de atención 24 h.



PUNTO DE ATENCIÓN



MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS


- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina mínima 1,00 x 1,25 m una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura de la botonera interior está a 1,34 m.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS



ASEOS

El hotel no dispone de aseos de planta.

ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

El hotel no dispone de zona de restauración.

ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Dispone de una habitación con dos camas individuales y otra habitación con cama doble.

Número de habitaciones adaptadas: 2

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama de 1,30 y 1,60 m.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 1,33 m
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.



BAÑO ADAPTADO

BAÑO DE LA HABITACIÓN CON DOS CAMAS INDIVIDUALES.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta con apertura hacia el exterior.



INODORO

- Altura del inodoro 44 cm.
- Dispone una barra abatible por el lado de la pared.
- Longitud de barra de apoyo de 60cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo horizontal y vertical.
- Asiento para ducha de 34 x 36 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



BAÑO DE HABITACIÓN CON CAMA DOBLE.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.



- Apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo de 60 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo horizontal y vertical.
- Asiento para ducha de 34 x 36 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

