



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## LLAGAR BERNUECES

DIRECCIÓN	CAMINO DE LA NISAL , 1104 CASTIELLO DE BERNUECES
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33394 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- La puerta principal de acceso tiene un peldaño de 10 cm, siendo éste el habitualmente abierto. Existe la posibilidad de acceso secundario por el portón lateral.



### PUERTAS

- Puerta abatible con apertura hacia el exterior.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

## COMUNICACIÓN HORIZONTAL

---

### VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



## COMUNICACIÓN VERTICAL

---

El restaurante, terraza y la zona de espicha se encuentran en planta baja.

No existe ascensor que comunique con la planta superior donde hay uno de los salones.

## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro entre 1,20 -1,50 m.

### PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso del aseo adaptado de 77 cm, con acceso mediante rampa del 16,5% .
- Puerta abatible hacia el exterior.

### INODORO

- Altura del inodoro 50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 79 cm.
- Separación entre barras 89 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 80 cm.
- Espacio libre inferior de 73 cm.



- Grifería monomando con palanca alargada.



## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### COMEDOR

Existen varias tipologías de mesas con altura superior de 78 cm. y espacio libre inferior de entre 65 y 74 cm, dependiendo del tipo de mesa.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

---

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El establecimiento está dotado de una amplia zona de estacionamiento, pero no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas convenientemente.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

#### TERRAZA EXTERIOR

Existe un amplio espacio exterior con terraza, la mayoría de las mesas disponen de bancos fijos, a excepción de algunas unidades.



### OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

El establecimiento realiza visitas guiadas al llagar bajo petición. El trayecto presenta algún desnivel en los accesos a los portones, y en la zona de prensas donde existen 3 peldaños.