



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL ARTIEM ASTURIAS

DIRECCIÓN	CTRA. N-632 KM. 59,6
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33314 - QUINTUELES
MUNICIPIO	VILLAVICIOSA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- El acceso se realiza a través de puertas correderas automáticas de grandes dimensiones.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal del 7'9%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.



■ Pasamanos a 70 cm de altura por el lado del desnivel.

■ Zócalos de protección.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS



■ Altura del mostrador de 1,10m. con tramos rebajado a 70 cm. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

■ Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Existe ascensor que comunican con las distintas planta, zona de gimnasio y Spa.

- Dimensión de la cabina 1,20 x 1,40 m con puertas enfrentadas.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO DE PLANTA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles situado en la planta -1
- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Apertura de puerta hacia el interior. La puerta no invade espacio de giro interior.

INODORO


- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.



- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Lavabo con semipedestal con altura inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Existen distintas tipologías de asientos y mesas. En general la zona de comedor dispone de mesas de altura superior de 77 cm y espacio libre inferior de 77 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Existen dos habitaciones adaptadas de análogas características.

Número de habitaciones adaptadas: 2

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA



- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta de **74,5 cm.**
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Altura de la cama 60 cm.
- 2 camas individuales juntas.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta de 75 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura de inodoro 41 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO



- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- El pavimento de la ducha dispone de resalte entre 2-3 cm.
- Barras de apoyo horizontal y vertical.
- Asiento para ducha.
- Grifería no es de palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Existe una plaza de estacionamiento reservado con señalización.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en horizontal, no dispone de señalización en vertical.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

PISCINA

El acceso a la piscina se realiza a través de puerta con saliente de 6 cm. La piscina no dispone de grúa ni rampa.



Zona SPA

El acceso a planta -1 se realiza a través de ascensor que comunica con las dependencias de esta planta. El SPA no dispone de rampa ni grúa de acceso.