



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE ARTE RUPESTRE TITO BUSTILLO

DIRECCIÓN	AVD. CUEVA DE TITO BUSTILLO S/N.
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33560 - RIBADESELLA
MUNICIPIO	RIBADESELLA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- El acceso se realiza a través de puertas correderas automáticas acristaladas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,21 m. Existe una parte rebajada pero que no permite la aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.

Observación: La iluminación en toda la exposición es muy tenue lo que dificulta la identificación de algunos elementos.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,65 x 1,70 cm.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO DE PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

- Existen dos unidades de servicios higiénicos accesibles de análogas características.
- En planta baja el espacio exterior de giro exterior es de 1,40 m e interior de 1,50 m. En planta primera el espacio exterior e interior es mínimo de 1,50 m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos 79,5 cm.
- Anchura libre de paso al aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta con apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 45 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Barra fija mayor a 70 cm. 60 cm la abatible.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 77 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

RESTAURANTE CON TERRAZA

A este restaurante se accede por puerta colindante a la del Centro de Arte Rupestre. Esta puerta es de doble hoja, abatible y acristalada de grandes dimensiones. Está comunicado mediante un ascensor de 1,25 x 1,30 m.

El espacio interior no dispone de desniveles, inclusive el acceso a terraza. Dispone de cabina de aseo adaptado tanto en el aseo de hombres como en el de mujeres.

Las mesas disponen de altura superior de 75 cm y espacio libre inferior de 71 cm.

■ La disposición del mobiliario permite la deambulaci3n.



Es necesario consultar periodos de apertura y horarios.

DOTACI3N ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Fuera del centro, en la v3a p3blica, disponemos de una plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

SALA DE ACTIVIDADES

El acceso a esta sala se realiza desde el exterior. El mobiliario es movable y los aseos de esta zona no están adaptados.



OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

Se dispone de audioguías para público infantil y público adulto a través de códigos QR.
Se dispone de guía de mano mediante código QR.