



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL RURAL CANTEXOS

DIRECCIÓN	LUGAR LA MATA 34
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33791 - LUARCA
MUNICIPIO	VALDÉS
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso al hotel se realiza desde la zona de aparcamiento por un camino que en algunas zonas presenta irregularidades en el pavimento.



PUERTAS

- Puerta abatible.
- Anchura libre de paso 85 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.





PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

El mostrador es una mesa de altura superior 77 cm y espacio libre inferior 68 cm.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS DE PLANTA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera.

INODORO



- Altura del inodoro 47 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior 68 cm.
- Grifería monomando.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Desayunador

Dispone de mesas de altura superior 78 cm y espacio libre inferior 68 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación. Ofrecen servicio en mesa.





ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama de 0,87 y 1,40 m.
- Espacio de paso a los pies de la cama de 1,20 m.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de puerta de 87 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro de 47 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 78 cm.
- Altura de barras de apoyo 72 cm.
- Separación entre barras 82 cm.
- Espacios de transferencia de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior de 87 cm.
- Espacio libre inferior 71 cm.



- Grifería monomando.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm. Apertura máxima de la puerta mampara 75 cm.
- El acceso a la ducha tiene un resalte de 2 cm originado por la carrilera de la mampara.
- No dispone de barras de apoyo.
- Asiento para ducha. Asiento bajo petición (silla geriátrica de ducha).



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

No existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida pero si una zona de aparcamiento en el interior del recinto con varias plazas.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

