



## FICHA DE ACCESIBILIDAD

# MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

DIRECCIÓN	CALLE SANTA ANA, 1
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33003 - OVIEDO
MUNICIPIO	OVIEDO
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

### ACCESO AL INTERIOR

---

#### ACCESO

##### Acceso al edificio de la Ampliación por Plaza Alfonso II el Casto

Los vehículos de personas con movilidad reducida que lo necesiten podrán acceder hasta la puerta, previa solicitud 48 h antes de la visita, a través del número 985 21 30 61.

- Uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.

##### Acceso al Palacio de Velarde por C/Santa Ana.

Escalón en acceso.

- Se dispone de rampa portátil con pendiente del 14%. Hay que solicitarla previamente para su instalación.

#### PUERTAS

##### Puertas de la Ampliación


- La puerta de acceso es acristalada de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de más de 80 cm.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo  $\geq 1,50$  m.

##### Puerta del Palacio de Velarde

- La puerta de acceso es acristalada de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de más de 80 cm.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm.



Edificio de la Ampliación por Plaza Alfonso II el Casto



Edificio Palacio de Velarde por la C/Santa Ana



## PUNTO DE ATENCIÓN

---

### MOSTRADORES Y VENTANILLAS

**Mostrador en el acceso por el edificio de la Ampliación Plaza Alfonso II el Casto.**

Disponen de préstamo gratuito de una silla de ruedas y de sillas plegables.

- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- Altura del mostrador de 1,20 m.

**Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas**

- Espacio libre inferior (70 cm alto/80 cm ancho).
- Altura máxima 85 cm.





### Mostrador en el acceso por el Palacio de Velarde c/Santa Ana

Disponen de préstamo gratuito de sillas plegables.

- Altura del mostrador de 1,10 m.

### Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas

- La zona rebajada está ocupada por aparatos informáticos.



## COMUNICACIÓN HORIZONTAL

---

### VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Hay zonas de la exposición que no están adaptadas, como el Taller de Educación, algunas salas de la Casa Oviedo-Portal y la Biblioteca.
- Hay zonas de la exposición que están resueltas con rampas de pendientes 14-20%.



## COMUNICACIÓN VERTICAL

---

### RAMPAS

#### Rampa del edificio de Ampliación

- Anchura de rampa de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal en dos tramos de longitud de menos de 6 m: 7,8%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.



- Pasamanos a un lado a una altura.



## ASCENSOR

### Ascensores en Ampliación y en Palacio de Velarde.

Las puertas de los ascensores del edificio de la ampliación no disponen de color contrastado con el paramento. La Casa Portal no dispone de ascensores.

- Dimensión de la cabina 1,40 x 1,00 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.



## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

### ASEOS ADAPTADOS DE PLANTA

#### Aseos del edificio de la Ampliación.

Existen otros aseos en el acceso del Palacio de Velarde por la C/Santa Ana pero no están adaptados.

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.



- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.

#### **PUERTA DEL ASEO**

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado  $\geq 80$  cm.
- Puerta abatible con apertura hacia el exterior, sin color contrastado con el paramento.
- Permite apertura desde el exterior.

#### **INODORO**

- Altura del inodoro 42 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatibles por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 90 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

#### **LAVABO**

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería automática.



## **DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS**

---

### **PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**

Edificio ubicado en zona peatonal. El recurso no dispone de aparcamiento.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0