



FICHA DE ACCESIBILIDAD

LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA

DIRECCIÓN	LUIS MOYA, 261 – 33203 CABUEÑES.
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33203 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

Acceso a la sala de recepción y punto de atención

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos, dispone de un pequeño desnivel para acceder a la sala de recepción y punto de atención, salvado por una rampa lateral.

Acceso al Teatro de la Laboral

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

Puerta de acceso a la sala de recepción y punto de atención

- La puerta de acceso es de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de 73 cm. Es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m.





Puertas de acceso al teatro de la Laboral

- Puertas de acceso abatible.
- Anchura libre de paso más de 90 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m. Dispone de mostrador rebajado a 75 cm. pero no dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL



VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El desnivel existente entre el soportal perimetral y el patio central está salvado por rampas en las esquinas de un tramo de 6 m, con pendiente longitudinal del 9,4%. El pavimento de estas rampas presenta algunas discontinuidades.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,40 x 1,40 m en puertas en ángulo.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS DEL SOPORTAL

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.



PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 40 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija por lado pared.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 75-60 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 75 cm. Dispone de barra de apoyo vertical en pared.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ASEOS DEL TEATRO

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.



INODORO

- Altura del inodoro 44 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija por lado pared
- Longitud de barras de apoyo 75 cm.
- Altura de barras de apoyo 75/60 cm
- Separación entre barras 74 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ASEOS ZONA JARDINES

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso 75 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Permite apertura desde el exterior

INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm
- Barras de apoyo a ambos lados



- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm
- Separación entre barras 65-70 cm
- Espacio de transferencia a un lado mayor de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.



ZONA DE RESTAURACIÓN

CAFETERÍA DE LA LABORAL (TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO)

La cafetería dispone de aseos adaptados con puerta de acceso de 75 cm.

- Altura superior máximo de mesa de 85 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 70 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



RESTAURANTE (TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO)

El acceso debe realizarse por la zona exterior del jardín, a través de rampa de un tramo de longitud inferior a 3 m. y 9,8% de pendiente.



- Altura superior máximo de mesa de 85 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 70 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Hay plazas reservadas en el aparcamiento público exterior.



Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 7

- Señalización mediante SIA en horizontal: No dispone de señalización en vertical.

INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Es posible realizar visita guiada por las instalaciones.

Dicha visita comprende los espacios del Teatro, La plaza, Las antiguas cocinas y lavandería, Sala de Pinturas y Laboral Centro de Arte en sus días de apertura.

Para el acceso a la Sala de Pinturas y Lavandería se dispone de dos plataformas salvaescaleras. (Se recomienda consultar previamente las características de las plataformas para asegurarse la compatibilidad de las mismas con la silla de ruedas)

La Iglesia, la torre, la cafetería y el restaurante están temporalmente cerradas al público, siendo la iglesia un espacio no accesible.