

# Hotel

## Palacio de Luces



El Hotel dispone de unos espacios amplios resultando accesible tanto en sus accesos como en su interior. Cuenta con un amplio aparcamiento con plazas reservadas.

Amplias habitaciones, con baño adaptado que se considera practicable pues no cumple todas las medidas legalmente establecidas: las barras auxiliares de apoyo del inodoro están a 84 cm de altura y la distancia entre las barras auxiliares de apoyo es de 63 cm. El espacio de la ducha y la bañera no cumplen las medidas legalmente establecidas. El lavabo se encuentra a 85 cm de altura. Los salones del Hotel disponen de aseos adaptados con unas barras de apoyo similares a las de las habitaciones.

De la movilidad interior sólo cabe destacar la existencia de una rampa, que comunica la zona de cafetería con uno de los distribuidores, que carece de pasamanos.

## Colunga

**Categoría:** 5 Estrellas

**Dirección:** Ctra. AS-257

33328 - Luces (Colunga)

**Tel.:** 985 850 080 - **Fax:** 985 850 070

[www.palaciodeluces.com](http://www.palaciodeluces.com)

[reservas@palaciodeluces.com](mailto:reservas@palaciodeluces.com)

● Accesos	● Aseos
● Movilidad Interior	● Habitaciones
● Cafeteria	● Baños
● Restaurante	