



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL RESTAURANTE CANERO

DIRECCIÓN	N. 634 KM. 495'8
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33787 - CANERO
MUNICIPIO	VALDÉS
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.
- Mecanismos de mando y control (timbre) a altura entre 80 -120 cm.

PUERTAS

- Abatibles de 2 hojas, se requiere desanclar la 2ª hoja para ancho paso suficiente.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

No existe de aseo adaptado en planta.

ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Dispone de mesas de altura superior 76 cm y espacio libre inferior de 66 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.





ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Armario con zona de colgar a baja altura.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.



- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento con resalte perimetral a la zona de la ducha de 2 cm.
- Barras de apoyo vertical y horizontal.
- Asiento para ducha de dimensiones 35 x 35 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en horizontal, requiere repaso de pintura. No dispone de señalización en vertical.
- Vinculada con itinerario accesible.

