



FICHA DE ACCESIBILIDAD

LLAGAR CASTAÑÓN

DIRECCIÓN	BARRIO LOS PISONES 90
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33314 - QUINTUELES - VILLAVICIOSA
MUNICIPIO	VILLAVICIOSA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El llagar Castañón ofrece visitas guiadas por las instalaciones dónde se puede conocer el mundo de la sidra y hacer una degustación de productos.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

El acceso se realiza a través de puerta acristalada abatible.

- Podrán ser abatibles, correderas manuales o automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.





PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 96 cm dispone de parte rebajada de mostrador a una altura de 81 cm. La parte inferior no dispone de las medidas adecuadas para permitir la aproximación.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- El Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior. En general se permite una deambulación cómoda por todas las dependencias a excepción del acceso a la sala de audiovisuales que dispone de una puerta de acceso de 73 cm con unos ejes de giro insuficientes.

En el trayecto nos encontramos con algún desnivel solventado a través de rampa del 13-14% de pendiente.

- Los desniveles son salvados mediante rampas o medios mecánicos accesibles.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.



- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible hacia el interior. La puerta no invade el eje de giro interior.
- Permite apertura desde el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 75 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería automática o monomando con palanca alargada



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



Existe una amplia zona de estacionamiento pero no se dispone de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

TIENDA

Existe una tienda de productos del llagar y merchandising donde los itinerarios para la deambulación rondan entre el 1,05 y 1,20 m.

