



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL ENCLAVE - LAS CALDAS

DIRECCIÓN	LAS CALDAS, S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33174 - LAS CALDAS
MUNICIPIO	OVIEDO
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- Puerta giratoria con dos puertas de cristal abatibles laterales. Cada una de ellas de más de 80 cm de anchura de paso libre.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior $\geq 1,50$ m.

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal máxima para 2 tramos igual o mayor a 3 m: 9,2%
- Dispone de pasamanos lateral de sección cuadrada a un lado.





PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

Disponen de préstamo gratuito de una silla de ruedas.

- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- Altura del mostrador de 1,10 m.

Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas

- Espacio libre inferior (70 cm alto/80 cm ancho).
- Altura máxima 85 cm.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.





COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Dispone de dos ascensores para la zona del Hotel.

En la zona de Aquaxana se dispone de tres ascensores ubicados:

- En el acceso que comunica directamente con el aparcamiento.
- En la zona de Recepción y vestuarios que comunica el Gimnasio con el Aquaxana.
- En la zona del circuito SPA que comunica los espacios propios del Aquaxana (Planta 0: Circuito termal y piscina exterior, Planta 1: Mirador, sala tumbonas, 2: Spacio Tierra, Fuego y Agua 3: Spacio Aire: Terraza exterior)

- Dimensión de la cabina mínima 1,40 x 1,40 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles. Ubicado en planta baja próximo a recepción y zona de restauración. Disponen de otra unidad en planta 1ª del Hotel.

En el Aquaxana se dispone de una cabina de aseo accesible en la zona de vestuarios del Gimnasio/SPA y otros dos en la zona del circuito termal y en la zona de la sauna y baño turco.

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.



- Altura de barras de apoyo 75 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

RESTAURANTE VIATOR Y LOUNGE BAR

Se ofrecen servicios de comida y cena para clientes externos y huéspedes del complejo hotelero.

En el Restaurante VIATOR se ofrecen los desayunos a huéspedes del Hotel Enclave. Se dispone de servicio buffet y servicio en mesa.

Las mesas disponen de una altura superior de 75 cm y un espacio libre inferior de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

En planta 1ª se disponen 4 habitaciones adaptadas y en la 2ª planta se cuenta con otras 3 habitaciones.

Número de habitaciones adaptadas: 7

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Altura de la cama a 57 cm.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.



- Longitud de barras de apoyo 75 cm.
- Altura de barras de apoyo 75 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO


- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barra de apoyo horizontal a 75 cm de altura. No dispone de barra vertical.
- No dispone de asiento para ducha.
- Grifería monomando con palanca alargada

Más información

- Espacio de ducha de 90x156 cm.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Hay dos plazas próximas al acceso del Hotel Enclave y otras dos próximas al acceso Aquaxana

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 4

- Señalización mediante SIA en vertical. No dispone de señalización en horizontal.



■ Vinculadas con itinerario accesible.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Gimnasio

Gimnasio accesible sin aparatos adaptados.

SPA: Aquaxana (Para más información mirar ficha de accesibilidad de [AQUAXANA-Las Caldas,](#))

Circuito termal SPA, Sauna, Baño turco, piscina exterior, terrazas y mirador.

