



FICHA DE ACCESIBILIDAD

SIDRERIA LA MONTERA PICONA DE RAMON

DIRECCIÓN	C/ SAAVEDRA, 3
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33208 - GIJON
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO POR PUERTA PRINCIPAL

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- Podrán ser abatibles, correderas manuales o automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

En el itinerario hacia la zona de aseos y comedor existe un tramo de menos de 2 m de longitud con pendiente del 11,2%.

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- Los desniveles son salvados mediante rampas.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m. Puerta con apertura hacia el interior, pero no obstaculiza el espacio de giro de diámetro de 1,50 m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Una barra de apoyo, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras equivalente a la del inodoro (60 cm)
- Altura de barras de apoyo 70-87 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Existencia de un espacio de transferencia de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con pulsador a presión.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Altura superior máxima de mesa de 85 cm y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

