



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL ARCEA

DIRECCIÓN	C/ VÍCTOR GARCIA DE LA CONCHA 32
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33300 - VILLAVICIOSA
MUNICIPIO	VILLAVICIOSA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

Hotel situado en Villaviciosa.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos


PUERTAS

- Puerta correderas automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

RAMPAS

El acceso se realiza mediante rampa de 1 m de longitud del 11% de pendiente.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal en rampa de 1 m: 11%
- Pendiente transversal máxima de 2%



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 97cm. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.

COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- El ascensor dispone de unas medidas interiores de 1,06 x 1,29 m .con puertas enfrentadas.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS DE PLANTA

No existen aseos adaptados de planta.

ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR Y RESTAURANTE.

Existe zona de comedor para los usuarios del hotel. Las mesas disponen de altura superior de 85 cm y espacio libre inferior de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

El acceso a las habitaciones dispone de un desnivel solventado con rampa.

Existe una habitación con cama doble y otra con dos camas individuales juntas.

Número de habitaciones adaptadas: 2

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.



- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Espacio lateral de acceso a la cama de 1,00 y 0,41 m.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.



BAÑO ADAPTADO

BAÑO DE HABITACIÓN CON CAMA DOBLE

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Puerta con apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro de 40 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación de las barras 85cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Lavabo con semipedestal.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA



- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- El plato de ducha presenta ligero reborde.
- No hay barras de apoyo en ducha.
- No dispone de asiento de ducha.
- Grifería monomando con palanca alargada.



BAÑO DE HABITACIÓN CON DOS CAMAS INDIVIDUALES.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50\text{m}$.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta $\geq 80\text{ cm}$ (reducida en abierto $\geq 78\text{ cm}$)
- Puerta corredera o apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro de 40 cm.
- Dispone de una barra abatible por el lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación de las barras 85cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Lavabo con semipedestal.
- Grifería automática o monomando con palanca alargada.

DUCHA



- No se dispone de espacio de transferencia junto al asiento.
- El plato de ducha presenta ligero reborde.
- Dispone de barra de agarre horizontal y vertical alta.
- Dispone de un asiento de ducha de pequeñas dimensiones. Facilitan silla de plástico común.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El hotel no dispone de estacionamiento. Frente al hotel existe una plaza de estacionamiento reservada en vía urbana.

