



FICHA DE ACCESIBILIDAD

AULA DIDÁCTICA DEL ORO

DIRECCIÓN	AVDA. PARQUE, 7
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33830 - BELMONTE DE MIRANDA
MUNICIPIO	BELMONTE DE MIRANDA
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO - OCCIDENTAL

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos. Dispone de un leve desnivel en su parte más desfavorable.

PUERTAS

- La puerta de acceso es de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de 79 cm. No es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente, habitualmente abiertas de 1,58 m.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo de 1,50 m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1 m.

Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas



- Espacio libre inferior (70 cm alto/80 cm ancho/50 cm profundidad).



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.
- El desnivel que existe entre el vestíbulo y las salas de la exposición está salvado por dos rampas iguales, una para acceder y otra para salir, con tramos de 1,40 m y pendiente longitudinal del 10 %.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado 78 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.




INODORO

- Altura del inodoro 47 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El recurso no dispone de aparcamiento. Hay aparcamiento en la vía pública próximo al acceso, pero no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0