



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| DIRECCIÓN                 | AVDA. DEL JARDÍN BOTÁNICO, 2230 |
| CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD | 33203 - GIJÓN                   |
| MUNICIPIO                 | GIJÓN                           |
| ZONA GEOGRÁFICA           | CENTRO                          |

### ACCESO AL INTERIOR

---

#### ACCESO

El acceso al Jardín Botánico se realiza desde la calle a través de un recorrido sin barreras y libre de obstáculos, bien comunicado tanto con el aparcamiento como con la vía pública y la parada del autobús.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



#### PUERTAS

- Puerta corredera automática acristalada de doble hoja.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

### PUNTO DE ATENCIÓN

---

#### MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m.



## Zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas

- Espacio libre inferior (70 cm alto/80 cm ancho).
- Altura máxima 85 cm.



## COMUNICACIÓN HORIZONTAL

---

### VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

El jardín botánico dispone de 4 áreas: Entorno Cantábrico, Factoría Vegetal, el Jardín de la Isla y el Itinerario Atlántico. Los senderos que comunican estos espacios disponen de pendientes y anchos de paso variables. Hay, a disposición de las personas con movilidad reducida, un mapa con los itinerarios accesibles donde se indica la dificultad en cada uno de los tramos.

Los itinerarios principalmente son de tierra compactada, aunque también nos podemos encontrar con pasarelas de madera y pavimento empedrado.



## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### SERVICIOS HIGIÉNICOS

El jardín botánico dispone de 4 aseos adaptados distribuidos en las distintas zonas.



- Existe al menos una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Señalización mediante SIA.

### PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm). Aseo más próximo a la salida: 88 hacia el exterior.
- Puerta apertura hacia el exterior.

### INODORO

- Altura del inodoro 50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatibles por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 75 cm. En el aseo ubicado en la zona museística la separación entre barra aumenta a 84 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

---

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2



- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical.
- Vinculadas con itinerario accesible.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

#### LABERINTO DE LAUREL

Este laberinto dispone de unos anchos de paso de 1,80 m con estrechamientos puntuales de 1,20 m de tierra compactada.



#### EDIFICACIONES: LA FACTORIA VEGETAL

En este entorno nos encontramos una serie de edificaciones a visitar: la casa, el llagar y el aula de polinización. Los accesos al llagar y al aula de polinización se realizan a través de rampas portátiles que salvan los desniveles existentes.





## OTROS ELEMENTOS O SERVICIOS DISPONIBLES

### PABELLÓN DE LINNEO

En esta zona se dispone del museográfico, un espacio sin desniveles con puertas de paso mayor de 80 cm.

