



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL HÓRREO

DIRECCIÓN	CARRETERA A GÜEÑU S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33171 - BUEÑO/GÜEÑU
MUNICIPIO	RIBERA DE ARRIBA
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- La puerta de acceso acristalada de dos hojas abatibles, habitualmente una abierta. Cada una de ellas de más de 80 cm. No es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo $\geq 1,50$ m.



RAMPAS

- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal de un tramo con longitud superior a 6 m: 6,6%.
- Barandilla escalable a ambos lados sin pasamanos.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 82 cm. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.





ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO INTERIOR

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible con apertura al interior.
- Permite apertura desde el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ASEO EXTERIOR



- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles con sistema de alarma.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatibles por lado de transferencia y en la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 75 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



El recurso no dispone de aparcamiento. Hay aparcamiento en la vía pública próximo al acceso, pero no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Salas de audiovisuales

El mobiliario existente para sentarse en estas salas es fácilmente movable para poder ajustar los espacios según la necesidad, pero no disponen de bancos adaptados con respaldos y reposabrazos, ni tienen la altura suficiente. Disposición de sillas para visitas grupales programadas si se demandan.

No dispone de espacio reservado señalizado para usuarios de sillas de ruedas.

