



FICHA DE ACCESIBILIDAD

RESTAURANTE LA MAGAYA

DIRECCIÓN	CALLE REGUERAL, 9
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33710 - NAVIA
MUNICIPIO	NAVIA
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Acceso recomendable con acompañamiento. Se dispone de rampa con pendiente longitudinal de aproximadamente el 20% con puerta abatible hacia el exterior.

PUERTAS

- Puerta de cristal abatible de anchura libre de paso de 80 cm. habitualmente abierta.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

RAMPAS

- Rampa con pendiente longitudinal para tramo inferior a 3 m de 20%.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

PUERTA

- Anchura libre de paso a aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 43-50 cm.
- Barra de apoyo abatible por lado de transferencia. No dispone de barra fija en lado de la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con pulsador.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Las mesas disponen de altura superior máxima de 85 cm y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

