



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## HOTEL LA SOBREISLA

DIRECCIÓN	CARRETERA DE SOIRANA S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33790 - PUERTO DE VEGA
MUNICIPIO	NAVIA
ZONA GEOGRÁFICA	OCCIDENTE

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

### PUERTAS

- Puertas correderas automáticas sin franjas de color contrastado.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo  $\geq 1,50$  m.



## PUNTO DE ATENCIÓN

---

### MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Punto de atención con altura superior de 85 cm y con zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



## COMUNICACIÓN HORIZONTAL

---

### VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.

## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.

### PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado de **73** cm.
- Puerta corredera.

### INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barra de apoyo abatible por lado de transferencia. No dispone de barra fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### DESAYUNADOR

Servicio buffet y en mesa.

Dispone de mesas de altura superior 75 cm y espacio libre inferior de 73 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



## ZONA DE ALOJAMIENTO

---

### HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Anchura libre de paso de puerta de 87 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.



## Más información

- Altura de la cama a 56 cm.
- Camas individuales juntas.



## BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro  $\geq 1,50$  m.

### PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta  $\geq 80$  cm.
- Puerta corredera.

### INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 75 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

### DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm. La mampara fija de la ducha puede dificultar la transferencia.
- Pavimento sin resaltes.



- Barras de apoyo inclinadas.
- Silla de ducha plegable.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

---

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en vertical. No dispone de señalización en horizontal.
- Vinculadas con itinerario accesible con pendientes longitudinales hasta del 11,5%

