



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA SIERRA DEL SUEVE

DIRECCIÓN	ANTIGUAS ESCUELAS DE GOBIENDES S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33342 - GOBIENDES
MUNICIPIO	COLUNGA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- Puerta pesada abatible hacia el exterior, habitualmente abierta de 1,23 m.
- Anchura libre de paso de 1,23 m.
- Espacio adyacente a puertas exterior en rampa, e interior invadido por mobiliario móvil dejando paso de 1,06 m.

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa entre 2,35 y 1,95 m.
- Pendiente de rampa exterior entre el 7% y el 9'4 % dependiendo del tramo.
- Pendiente de rampa interior del 11,3%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.



- Existe barandilla por el lado del desnivel. No dispone de pasamanos.

PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- El itinerario accesible comunica todas las dependencias de planta baja con el exterior. Existe algún estrechamiento puntual de 90 cm.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO



- Anchura libre de paso de 89 cm.
- Puerta con apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 85 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- El espacio de transferencia está parcialmente invadido por el lavabo.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 76 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Existe explanada con zona de estacionamiento, el pavimento no es firme.

No existen plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.



INFORMACIÓN ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

MIRADOR

El acceso al mirador se realiza a través de escalera de ancho 1,19 m sin pasamanos. No existe un itinerario peatonal accesible que comunique el centro con el mirador.



OTROS SERVICIOS DISPONIBLES

- Folletos y/o información en Braille.

