



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## RESTAURANTE ZASCANDIL

DIRECCIÓN	C/ CERVANTES 9, BAJO
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33206 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- El acceso se realiza a través de desnivel con 5 cm de reborde y rampa del 20 %.



### PUERTAS

- Puerta abatible de una hoja.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

## COMUNICACIÓN HORIZONTAL

---

### VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- En la comunicación interior existe tramo con rampa del 13,3%.



## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Señalización mediante SIA.

### PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos  $\geq 80$  cm.
- Anchura libre de paso al aseo adaptado en abierto: 78 cm.
- Puerta corredera.

### INODORO

- Altura del inodoro 45 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 78 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 75 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 70 cm.
- Grifería monomando de pulsador.



## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### COMEDOR

Dispone de dos zonas, la zona más próxima al acceso dispone de mesas altas. En la parte posterior del local existe comedor con mesas bajas con las siguientes características:

Altura superior máxima de 75 cm y espacio libre inferior de 72 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.