



FICHA DE ACCESIBILIDAD

EUROSTARS HOTEL DE LA RECONQUISTA

DIRECCIÓN	C/ GIL DE JAZ, 16
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33004 - OVIEDO
MUNICIPIO	OVIEDO
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El pavimento del acceso es empedrado y presenta discontinuidades.

PUERTAS

- La puerta de acceso es de cristal de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de más de 80 cm. No es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo $\geq 1,50$ m.

RAMPAS

Pendiente longitudinal máxima para tramo de 4,00 m aproximadamente: 6%. No dispone de pasamanos ancho 1,40 m.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal máxima para tramos igual o mayor a 3 m: 8%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- No dispone de pasamanos lateral ni barreras de protección.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,15 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.



COMUNICACIÓN VERTICAL

RAMPAS

- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal en un tramo de longitud de 5 m: 4,6%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- Dispone de pasamanos lateral de sección cuadrada a un lado.



ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,20 x 1,40 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura de botonera interior de 1,20 m y botonera exterior de 1,40 m.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existen dos unidades de servicios higiénicos accesibles en planta baja, tanto en el núcleo de aseos de hombres como el de mujeres, de idénticas características. En el de mujer hay mobiliario movable (cambiador de bebé) en el lado de transferencia.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barra de apoyo abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 80-65 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior 70 cm.
- Grifería monomando con pulsador.



ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR

Servicio buffet y servicio en mesa.

Las mesas disponen de altura superior de 75 cm y espacio libre inferior de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

La habitación se encuentra en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta 90 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.



Más información

- Altura de la cama a 64 cm.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 80-60 cm.
- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Desnivel de 10 cm en acceso a ducha, disponen de rampa portátil.
- Barras de apoyo vertical y horizontal a 75 cm de altura.



- Asiento abatible para ducha fijado en la pared de dimensiones 40x40 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

Más información

- Espacio de ducha de 90x160 cm.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical.
- La puerta de acceso al aparcamiento es de dos hojas abatibles cortafuegos de 75 cm cada hoja y es pesada.

