



FICHA DE ACCESIBILIDAD

MUSEO LAS AYALGAS DE SILVIELLA

DIRECCIÓN	LAS LLERAS S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33845 - BELMONTE DE MIRANDA
MUNICIPIO	BELMONTE DE MIRANDA
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO - OCCIDENTAL

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso está sin barreras y libre de obstáculos.

PUERTAS

- La puerta de acceso es de cristal de dos hojas abatibles. Cada una de ellas de 85 cm. No es necesario desanclar la segunda hoja para proporcionar el ancho de paso suficiente.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior $\geq 1,50$ m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 94 cm. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Existe una rampa en el itinerario la sala de exposición y la salida del museo de dos tramos, uno con pendiente longitudinal del 7,7% y otro con pendiente del 6,1%.

El desnivel entre la sala principal de la nave de exposición y unas salas laterales del recorrido, está salvado por dos rampas iguales, una para acceder y otra para salir, con tramos de 1 m y pendiente longitudinal del 12,6 %.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso al núcleo de aseos de **72 cm**.



- Puerta corredera o apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 46 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y fija en la pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-85 cm.
- Separación entre barras 80 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

CAFETERÍA DEL MUSEO DE LAS AYALGAS

Dispone de un pequeño resalte de 3 cm en el pavimento de acceso.

A la cafetería se accede por la puerta de salida del Museo, y a continuación por una puerta abatible de cristal de anchura libre de paso ≥ 80 cm. Existe un tramo rebajado en la barra con zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.

Las mesas disponen de una altura superior de 85 cm y un espacio inferior libre de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulaci3n.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en horizontal. No dispone de señalización en vertical.
- Vinculadas con itinerario accesible.

