



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL 40 NUDOS

DIRECCIÓN	C/ LA FRUTA, 9
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33402 - AVILÉS
MUNICIPIO	AVILÉS
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal para tramos hasta 3 m: 11 % con mesetas.
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- No dispone de pasamanos.

PUNTO DE ATENCIÓN



MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,13 m. Existe una parte rebajada a 90 cm de altura, no permite la aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior. El pasillo que comunica con las habitaciones dispone de un ancho de paso de 1,40 m.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Existe un ascensor que comunica todas las plantas de las habitaciones con la planta baja.

- Dimensión de la cabina mínima 1,00 x 1,30 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina a 90 cm de altura.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO ZONA CAFETERÍA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles en la entrada de la cafetería.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m. El espacio exterior antes de las puertas es reducido con una dimensión de 1,07 m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos de 78 cm.
- Puerta corredera o apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 47 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 88 cm.
- Espacio libre inferior de 77 cm.



ZONA DE RESTAURACIÓN

CAFETERIA

Cuenta con varios espacios de cafetería.



DESAYUNADOR

El desayunador cuenta con un espacio amplio por donde se puede deambular cómodamente.

Las mesas en esta zona disponen de altura superior de 74 cm y espacio libre inferior de 71 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO



HABITACIONES ADAPTADAS

El hotel dispone de 4 habitaciones con dos camas simples juntas o con cama de matrimonio.

Número de habitaciones adaptadas: 4

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.

Más información

- Cama altura: 45 cm.
- Camas individuales juntas o cama doble.



BAÑO ADAPTADO

Las características de los baños son análogas de unas habitaciones a otras.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta en abierto: 86 cm.

INODORO

- Altura del inodoro 45-50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 85 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.



LAVABO

- Dependiendo de la habitación podemos encontrarnos la altura del lavabo a 95 cm.
- Espacio libre inferior de 72 - 76 cm.
- Grifería automática o monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo vertical y horizontal.
- Asiento para ducha de 30 x 50 cm.
- Grifería automática o monomando con palanca alargada.

Más información

- Las perchas se encuentran a una altura de 1,34 m.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Disponen de estacionamiento en un local a unos 200 metros del hotel. No disponen de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida señalizadas, sino que existen varias plazas de dimensiones mayores.

El acceso se realiza a través de peldaño de 10 cm de altura y el interruptor se encuentra a una altura de 1,35 m

