



FICHA DE ACCESIBILIDAD

MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

DIRECCIÓN	PLAZA ESTACIÓN DEL NORTE S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33212 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- Puertas abatibles acristaladas de doble hoja.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo mayor a 1,50 m.

PUNTO DE ATENCIÓN

VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Altura del mostrador inferior a 1,10 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- La deambulación se realiza a través de itinerarios amplios en la mayoría de los espacios. La zona de los cruces de vía presentan imperfecciones en el pavimento, con huecos de hasta 3,5 cm. En el trayecto existen itinerarios con pendientes que rondan los 10 - 11,6%. La entrada a la exposición temporal tiene una rampa del 12 % en el acceso.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Existe un ascensor que comunica la planta baja con una de las exposiciones.

- Dimensión de la cabina 1,06 x 1,20 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura de botonera interior 0,86 m y exterior de 1,15 m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

El acceso al aseo se realiza mediante rampa del 9,2% con una longitud inferior a 60 cm.

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera o apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 49 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 77 y 83 cm.
- Separación entre barras 83 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El establecimiento no dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida propios, pero existen plazas en las inmediaciones en la vía pública:

4 plazas PMR en la calle Rodríguez San Pedro.

1 plaza PMR en la calle José Manuel Palacio Álvarez.

1 plaza PMR en la calle Dionisio Fernández.