



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## HOTEL QUINTA DURO

DIRECCIÓN	CAMINO DE LAS QUINTAS, 384 CEFONTES
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33394 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- Itinerario accesible por acceso secundario. El acceso principal dispone de escaleras,



### PUERTAS

- Puerta abatible de una hoja.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

## PUNTO DE ATENCIÓN

---

### MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Dispone de una mesa estándar como punto de atención. Mesa de altura 75 cm. Permite la aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### ASEOS DE PLANTA

No existe una unidad de servicios higiénicos accesibles en planta.

## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### DESAYUNADOR

- Altura superior máximo de mesa de 85 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 70 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



## ZONA DE ALOJAMIENTO

---

### HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTA BAJA

- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.
- Anchura libre de paso de puerta 78 cm.



- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

### Más información

- Altura de la cama 53 cm. disponen de barrera de protección lateral para la cama.



### BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro  $\geq 1,50$  m.

#### PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta 78 cm.
- Puerta abatible apertura hacia el interior.

#### INODORO

- Altura del inodoro 41 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia y por lado pared.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

#### LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

#### DUCHA



- La ducha está entre paredes que dificultan la transferencia lateral.
- Pavimento sin resaltes.
- Barras de apoyo horizontal y vertical.
- Asiento para ducha con respaldo sin reposabrazos de dimensiones 50x30 cm.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

---

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Dispone de aparcamiento privado, pero no hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0

## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Dispone de zona exterior con itinerarios peatonales de pavimento discontinuo.

