



# FICHA DE ACCESIBILIDAD

## HOTEL RIBADESELLA PLAYA

DIRECCIÓN	C/ RICARDO CANGAS, 3
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33560 - RIBADESELLA
MUNICIPIO	RIBADESELLA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

## ACCESO AL INTERIOR

---

### ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



### PUERTAS

- Puertas correderas automáticas.
- Anchura libre de paso  $\geq 80$  cm (reducida en abierto  $\geq 78$  cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

### RAMPAS

- El acceso dispone de una pendiente con desnivel del 10,3%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.

## PUNTO DE ATENCIÓN

---

### MOSTRADORES Y VENTANILLAS



- Comunicado mediante un itinerario accesible.
- El mostrador dispone de zona de aproximación para las personas usuarias de silla de ruedas.



## COMUNICACIÓN VERTICAL

---

### ASCENSOR

- Dimensión de la cabina de 1,10 x 1,30 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.



## ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

---

### ASEO PLANTA BAJA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.

### PUERTA DEL ASEO



- Anchura libre de paso al aseo adaptado  $\geq 80$  cm.
- Puerta corredera.

### INODORO

- Altura del inodoro 45 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.

### LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## ZONA DE RESTAURACIÓN

---

### COMEDOR

No dispone actualmente de zona de restauración.

## ZONA DE ALOJAMIENTO

---

### HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 1

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro  $\geq 1,50$  m.



- Anchura libre de paso de puerta 79 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama de 1,10 y 1,40 m.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 1,45 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

### Más información

- Altura de la cama: 60 cm.
- 2 camas individuales juntas.
- El mobiliario se puede reubicar.



### BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro  $\geq 1,50$  m.

### PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta 79 cm.
- Puerta corredera.

### INODORO

- Altura del inodoro 45 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por ambos lados de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo 60 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.



## LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 83 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

## DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.
- Pavimento sin resaltes.
- Existe barra vertical y una pequeña barra de apoyo horizontal en lado contrario a la grifería. La ducha dispone de un tramo de mampara fija y el resto abatible.
- Silla para ducha 29 x 49 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



## DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

---

### PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El hotel dispone de espacio de estacionamiento, pero actualmente no hay plazas de estacionamiento reservado señalizadas.

