



FICHA DE ACCESIBILIDAD

AC OVIEDO FORUM

DIRECCIÓN	PLAZA FERROVIARIOS, 1
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33003 - OVIEDO
MUNICIPIO	OVIEDO
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- Mecanismo de mando y control a 1,40 m.

PUERTAS

- Puerta giratoria con dos puertas de cristal abatibles laterales. Cada una de ellas de más de 80 cm de anchura de paso libre.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo $\geq 1,50$ m.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,10 m. No dispone de zona de aproximación para personas usuarias de sillas de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina 1,10 x 1,40 m con una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO ADAPTADO DE PLANTA

- Existen dos unidades de servicios higiénicos accesibles, ubicados en plantas 1ª y 2ª.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm.
- Puerta abatible de apertura hacia el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 40 cm.
- Barra de apoyo abatible por el lado de transferencia y barra vertical en pared por el lado contrario.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 60-75 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 80 cm.
- Espacio libre inferior de 70 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR/RESTAURANTE

En el restaurante se ofrecen servicios de comida y cena para huéspedes. En desayunos hay servicio buffet y servicio en mesa.

Dispone de mesas de altura superior máxima de 85 cm y espacio libre inferior mínimo de 70 cm.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Número de habitaciones adaptadas: 6

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES. Se dispone de una habitación adaptada en cada planta de la 1º-6º.

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama mínimo de 90 cm.
- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.



- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Altura de la cama a 56 cm.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m condicionado por la apertura de la puerta hacia el interior y la mampara de la ducha.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible de apertura hacia el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 40 cm.
- Barra de apoyo abatible por el lado de transferencia. Dispone de barra vertical en pared inodoro.
- Longitud de barras de apoyo 75 cm.
- Altura de barras de apoyo 80-60 cm.
- Espacio de transferencia lateral-oblicuo mínimo de 80 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 85 cm.
- Espacio libre inferior de 83 cm.
- Grifería automática o monomando con palanca alargada.

DUCHA

- Espacio de transferencia lateral mayor o igual 80 cm.



- Pavimento sin resaltes.
- Barra de apoyo horizontal a 75 cm de altura. No dispone de barra vertical.
- Asiento abatible para ducha fijado en la pared de dimensiones 45x35.
- Grifería monomando con palanca alargada.

Más información

- Espacio de ducha de 85x180 cm.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Dispone de aparcamiento privado, pero no hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0