



FICHA DE ACCESIBILIDAD

HOTEL MODERNE

DIRECCIÓN	C/ MARQUÉS DE SAN ESTEBAN, Nº 27
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33206 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.
- Mecanismos de mando y control (timbre): 1,10 cm.



PUERTAS

- Puerta abatible pesada.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).

RAMPAS

- Pendiente longitudinal: 10%.

PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Altura del mostrador de 1,20 m. No existe zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

La iluminación no permite identificar y localizar fácilmente puertas, mecanismos y/o sistemas de información.



- El itinerario comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.

COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

- Dimensión de la cabina mínima 1,35 x 1,30 m una puerta.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina. Altura 90 cm.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE PLANTA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta abatible hacía el interior.

INODORO

- Altura del inodoro 48 cm.
- Barras de apoyo abatibles.
- Longitud de barras de apoyo mínima 58 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 77 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 75 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

DESAYUNADOR

Existe desayunador en planta baja, pero no dispone de restaurante. La mesa del buffet libre está a alturas 47, 90 y 130 cm. También disponen de servicio a mesa.

Las mesas disponen de una altura superior máxima de 76 cm y espacio libre inferior mínimo de 68-70 cm.

- La disposición del mobiliario no permite en algunos tramos la deambulación de forma cómoda.



ZONA DE ALOJAMIENTO

HABITACIONES ADAPTADAS

Habitación con dos camas individuales juntas.

Número de habitaciones adaptadas: 2

Las habitaciones se encuentran en: PLANTAS SUPERIORES

- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura libre de paso de puerta en abierto 77 cm.
- Espacio lateral de acceso a la cama de 1,50 m.



- Espacio de paso a los pies de la cama mínimo de 90 cm.
- Mecanismos a una altura máxima de 1,20 m.

Más información

- Dos camas individuales juntas.
- Altura de cama 60 cm.



BAÑO ADAPTADO

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA

- Anchura libre de paso de puerta ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 47 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 85 cm.
- Espacios de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior 79 cm.
- Altura libre inferior de 68 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



DUCHA

- El espacio junto al asiento y de acceso a la ducha dispone de rampa de acceso de 90 cm de ancho. La ducha dispone de una mampara que dificulta la maniobrabilidad.
- Barra de apoyo horizontal.
- Asiento de ducha de 36 x 30 cm.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El recurso no dispone de aparcamiento. Hay plaza de aparcamiento reservado en la vía pública próxima al hotel.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 0