



FICHA DE ACCESIBILIDAD

PARRILLA MUÑO COTO

DIRECCIÓN	C/ FEIJOÓ, 33
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33204 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

- Puerta de acceso abatible interior.
- Anchura libre de paso >90cm en abierto.
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas, mecanismos y/o sistemas de información.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS



ASEO ADAPTADO

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior 1,75 m. exterior 1,19 m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Ancho libre de paso al núcleo de aseos 82 cm.
- Ancho libre de paso a la cabina o aseo adaptado 82 cm.
- Puerta corredera.

INODORO

- Altura del inodoro 41,50 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud barras de apoyo 70 - 35 cm.
- Altura de las barras de apoyo 71 cm.
- Separación entre barras 71 cm.
- Espacio de transferencia de 80cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior máximo 83 cm.
- Espacio libre inferior 74 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

Existen mesas altas y bajas. La zona de terraza y comedor dispone de mesas bajas de altura 66 cm por su cara inferior libre y 77 cm por su cara superior.

■ La disposición del mobiliario permite la deambulaci3n

INFORMACI3N ADICIONAL

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

Hay una peque1a zona de tienda con mostrador rebajado a una altura de 82 cm. No dispone de zona de aproximaci3n.

